

記入例

使用建築材料表

- 住宅等の居室
- 住宅等の居室以外の居室

居室の種類(住宅、その他)に○をして、換気種別及び換気回数を明記し、異なることに使用建築面積材料表を作成する

- 第 3 種換気設備
- 換気回数 0.5 (回/h)

表1

記号	建築材料	種別	記号	建築材料	種別
a	複合フローリング	F☆☆☆	k	据置収納	F☆☆☆
b	構造用合板	F☆☆☆	l	天井材(天然木化粧合板)	F☆☆☆
c	普通合板	F☆☆☆	m	ふすま	F☆☆☆
d	木製階段	F☆☆☆	n	押入棚板	F☆☆☆
e	じゅらく塗	F☆☆☆☆	o	床の間	F☆☆☆
f	開戸	F☆☆☆	p	キッチン	F☆☆☆
g	引戸	F☆☆☆	q	洗面化粧台	F☆☆☆
h	玄関収納	F☆☆☆	r	玄関収納	F☆☆☆
i	引違建具	F☆☆☆	s	壁紙施工用でんぶん系接着剤	F☆☆☆☆
j	収納扉	F☆☆☆	t	ビニルクロス	F☆☆☆☆

建築材料の種類を表1の記号に基づいて記入する。

居室の種類、換気回数、使用材料の等級によって異なる(別紙注意事項の表を参照)

表2

階	部屋名	内装仕上げ	種別	記号	幅(長さ) (P)	高さ (m)	面積 (㎡)	係数	使用面積 (㎡)	使用面積合計 (判定結果)
1階	和室 (11.59㎡)	床	(規制対象外)						0	96.8795 ㎡ (OK)  N2S2+N3S3 ≤A
		壁	F☆☆☆☆	e					0	
		天井	F☆☆☆☆	l			11.59	0.5	5.795	
		引戸	F☆☆☆	g	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		引違建具	F☆☆☆	i	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
	LD (16.56㎡)	床の間	F☆☆☆	o			1.66	0.5	0.83	
		フローリング	F☆☆☆	a			16.56	0.5	8.28	
		壁	(規制対象外)	s,t					0	
		天井	(規制対象外)	s,t					0	
	K (9.94㎡)	開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		引違建具	F☆☆☆	i	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
		フローリング	F☆☆☆	a			9.94	0.5	4.97	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
	廊下・ホール (10.77㎡)	天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
		開戸・引戸	F☆☆☆	f,g	6.37	2.1	13.377	0.5	6.6885	
		玄関収納	F☆☆☆	h	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
	階段 (4.14㎡)	天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
		踏み板	F☆☆☆	d			4.14	0.5	2.07	
	浴室 (3.30㎡)	蹴込	F☆☆☆	d	0.91	2.9	2.639	0.5	1.3195	
		ユニットバス							0	
	洗面所 (3.30㎡)	床	(規制対象外)						0	
		壁	(規制対象外)	s,t					0	
天井		(規制対象外)	s,t					0		
開戸		F☆☆☆	f	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911		
トイレ (1.82㎡)	洗面化粧台	F☆☆☆	q	1.82	2.3	4.186	0.5	2.093		
	床	(規制対象外)						0		
	壁	F☆☆☆☆	s,t					0		
2階	主寝室 (16.56㎡)	天井	F☆☆☆☆	s,t				0		
		開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		据置収納	F☆☆☆	k	3.64	2.4	8.736	0.5	4.368	
		フローリング	F☆☆☆	a			16.56	0.5	8.28	
	子供部屋1 (9.94㎡)	壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
		天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
		開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
	子供部屋2 (13.25㎡)	据置収納	F☆☆☆	k	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276	
		フローリング	F☆☆☆	a			13.25	0.5	6.625	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
天井		(規制対象外)	s,t					0		
廊下 (6.62㎡)	開戸	(規制対象外)	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555		
	据置収納	F☆☆☆	k	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276		
	フローリング	F☆☆☆	a			6.62	0.5	3.31		
	壁	F☆☆☆☆	s,t					0		
トイレ (1.60㎡)	天井	F☆☆☆☆	s,t					0		
	開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555		
	収納扉	F☆☆☆	j	0.91	2.3	2.093	0.5	1.0465		
	開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555		
合計	109.39㎡									

一体の換気計画における床面積の合計 (A)